

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ VR/VS-2100 (ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ)
ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΑ Φ100

ΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ	Q	20	40	60	80	100	120	140	150	160	170	180
1/4 ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	60	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Λα	<25	>35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2 ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	-	60	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Λα	-	<25	30	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4 ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	-	-	-	50	80	180	220	-	-	-	-
	Λα	-	-	-	<25	30	>35	>35	-	-	-	-
ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	-	-	-	25	50	70	100	110	150	200	215
	Λα	-	-	-	<25	25	30	30	30	35	>35	>35

ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΑ Φ125

ΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ	Q	40	80	100	120	150	160	180	200	220	250	280
1/4 ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Λα	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2 ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	20	100	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	Λα	<25	30	>35	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4 ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	-	-	50	60	85	110	140	-	-	-	-
	Λα	-	-	<25	30	30	>35	>35	-	-	-	-
ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	-	-	-	28	35	40	50	60	70	95	140
	Λα	-	-	-	<25	<25	<25	25	30	35	35	>35

ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΑ Φ150

ΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ	Q	80	100	120	150	160	180	200	220	240	250	280
1/4 ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	200	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Λα	>35	>35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2 ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	35	50	70	90	150	-	-	-	-	-	-
	Λα	<25	<25	30	30	>35	-	-	-	-	-	-
3/4 ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	-	30	45	55	80	90	130	140	-	-	-
	Λα	-	<25	<25	25	30	30	35	>35	-	-	-
ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	-	12	17	22	30	35	40	55	65	70	90
	Λα	-	<25	<25	<25	<25	<25	25	30	30	30	35

ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΑ Φ200

ΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ	Q	120	150	160	180	200	220	240	250	280	300	320
1/4 ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	95	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Λα	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2 ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	28	35	45	55	70	90	110	120	150	180	-
	Λα	<25	<25	<25	25	25	30	35	35	35	>35	-
3/4 ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	-	10	12	14	18	24	26	30	35	40	50
	Λα	-	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	25
ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗ	ΔΡ	-	-	-	-	10	12	14	16	20	22	25
	Λα	-	-	-	-	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25

Q: ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/h)

Δρ: ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ (Pa)

Λα: ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB(A))