

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ SW-TUBE

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΙΣΜΩΝ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /h m)	L _a [dB(A)]
Φ200	2	120	26
	4	240	30
Φ250 - Φ300	2	120	26
	4	240	30
	6	360	34
Φ350 - Φ400	4	240	30
	6	360	34
	8	480	35
Φ450	6	360	34
	8	480	35
	10	600	36
Φ500	8	480	35
	10	600	36
	12	720	37
Φ550 - Φ600	10	600	36
	12	720	37
	14	840	38

ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /h m)	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΔΡ (Pa) ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ DAMPER)					
	1 m/s	2 m/s	3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s
50	2,5	4,5	8,0	14,0	21,0	30,0
60	4,0	6,0	9,5	15,0	22,5	31,5
70	5,0	6,5	10,5	16,0	23,5	32,5
80	6,0	8,0	11,5	17,0	24,5	33,5

ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /h m)	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΔΡ (Pa) ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (ΜΕ DAMPER)					
	1 m/s	2 m/s	3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s
50	4,5	6,5	10,0	16,0	23,0	32,5
60	6,0	8,0	12,0	17,5	25,0	34,0
70	7,5	9,5	13,5	19,0	26,5	35,5
80	0,5	11,5	15,5	21,0	28,5	37,5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ. Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΝΑΙ 60 m³/h ΑΝΑ SLOT ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ.

Q: ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (m³/h)
 ΔΡ: ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ (Pa)
 V: ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ (m/s)
 L_a: ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB(A))